

УСТРОЙСТВО СОГЛАСОВАНИЯ УС

Этикетка

АТПН.425911.001 ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Устройство согласования УС
Обозначение	АТПН.425911.001
Сертификат соответствия	№ МВД РФ.03.001147 от 15.04.22 по 15.04.25
Изготовитель	ООО «НПФ «Полисervis» *.

1.1 Устройство согласования УС (далее - устройство) предназначено для использования в составе Системы охраной сигнализации ТОПОЛЬ. Устройство применяется совместно с модулями предварительных усилителей ПУ-Т и ПУ-Т-1.

1.2 Устройство с оконечным резистором 1 МОм, подключаемым на конце трибоэлектрического кабеля ТД-1, образует замкнутый контур чувствительного элемента. Второй конец кабеля подключается к ПУ-Т, который усиливает сигналы, возникающие в контуре под воздействием механических колебаний ограждения, на котором он установлен. Одновременно устройство обеспечивает герметизацию конца кабеля при помощи термоусадочных трубок, устанавливаемых при монтаже.

При монтаже устройства следует пользоваться Инструкцией по монтажу кабеля трибоэлектрического ТД-1 АТПН.402241.001 ИМ.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Устройство предназначено для эксплуатации при воздействии внешних условий:

- температура окружающей среды - от минус 60 до +60 °С;
- относительная влажность воздуха - 98% при температуре 35 °С.

Устройство стойко к воздействию инея, росы, солнечной радиации, грибам, плесени.

* Адрес предприятия-изготовителя приведен на сайте www.nfpol.ru

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Резистор MF-25-0,25-1МОм±5%

3.2 Трубка термоусадочная Ø 3 мм, длина 20 мм

3.3 Трубка термоусадочная Ø 5 мм, длина 50 мм

3.4 Оконцеватель ОКТ-11/4-45

3.2 Этикетка АТПН.425911.001 ЭТ.

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Гарантийный срок – 12 месяцев с даты изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик устройства требованиям АТПН.425911.001.

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие-изготовитель ООО «НПФ «Полисервис»*.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство согласования УС	АТПН.425911.001	№
Наименование изделия	Обозначение	Зав. номер партии изделий

Устройство согласования УС принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

Год, месяц

19.04.2022 г.