

26.30.50.121

Утвержден
АТПН.425241.018 ПС-ЛУ

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ПЛАМЕНИ
ТЮЛЬПАН 2-18
ИП 329-18-1

Паспорт
АТПН.425241.018 ПС



1 Основные сведения об изделии

Наименование изделия	Извещатель пожарный пламени ТЮЛЬПАН 2-18
Условное обозначение	ИП 329-18-1
Сертификат соответствия	№ ЕАЭС RU С-RU.ПБ74.В.01189/26
Срок действия	с 20.05.2026 по 19.05.2031
Орган, выдавший сертификат	ОС «СЗРЦ СЕРТ»
Изготовитель	ООО «НПФ «Полисервис» *.

Извещатель пожарный пламени ТЮЛЬПАН 2-18 АТПН.425241.018 (далее ИПП, Извещатель, Изделие) соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ 34698-2020 и техническим условиям АТПН.425241.001ТУ.

2 Основные технические данные

2.1 Основные технические данные приведены в руководстве по эксплуатации АТПН.425241.010 РЭ.

3 Комплектность

3.1 Комплектность извещателя при поставке:

- а) извещатель пожарный пламени ТЮЛЬПАН 2-18;
- б) кабельные вводы - 2 шт.;
- в) отвертка для винтов и шурупов с прямым шлицем с шириной лопатки 2 мм;
- г) ключ для винтов с внутренним шестигранником размером 3 мм;
- д) руководство по эксплуатации АТПН.425241.010 РЭ;
- е) паспорт АТПН.425241.018 ПС.

* Адрес предприятия-изготовителя приведен на сайте www.nfpol.ru

4 Транспортирование и хранение

4.1 ИПП допускается транспортировать всеми видами транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского) в крытых транспортных средствах - закрытых кузовах автомашин, крытых вагонах, трюмах судов и т.д. Транспортирование воздушным транспортом допускается только в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов.

4.2 ИПП должны быть упакованы в соответствии с чертежами упаковки и/или помещены в транспортную тару.

4.3 Тара с изделиями должна быть размещена в транспортных средствах в устойчивом положении (в соответствии с маркировкой упаковки) и закреплена для исключения возможности смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по группе 4 ГОСТ 15150;

для морских перевозок в трюмах - по группе 3 ГОСТ 15150.

4.4 Условия хранения ИПП в упаковке должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150.

Назначенный срок хранения - 2 года.

При длительном сроке хранения необходимо производить переосвидетельствование состояния извещателей в соответствии с ГОСТ 9.014.

Регламентный срок переосвидетельствования состояния - 2 года.

4.5 После транспортирования и/или хранения ИПП при температуре ниже 0 °С необходимо выдержать изделия не менее четырех часов в нормальных климатических условиях.

5 Гарантии изготовителя

5.1 Гарантийный срок — 24 месяца со дня выпуска предприятием-изготовителем.

5.2 Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик изделия требованиям технических условий АТПН.425241.001 ТУ при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие-изготовитель ООО «НПФ «Полисервис»*.

Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации изделия, следует обращаться в службу технической поддержки предприятия-изготовителя*.

6 Сведения о драгоценных материалах и цветных металлах

6.1 Изделие не содержит драгоценных материалов.

6.2 Корпус изделия содержит алюминий.

7 Сведения об утилизации

7.1 Изделие не содержит в своем составе веществ и материалов, опасных для жизни и здоровья человека и окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при утилизации.

7.2 По истечении срока службы изделия оно должно быть списано и утилизировано.

7.3 Составные части изделия демонтируются.

Корпус изделия подлежит сдаче в лом цветных металлов. Оставшиеся части утилизируются как твердые отходы в соответствии с нормами и правилами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области обращения с отходами в порядке, установленном Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 31.07.2025).

* Адрес предприятия-изготовителя и телефоны службы технической поддержки приведены на сайте www.npfpol.ru

8 Сведения об изготовителе

8.1 Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации изделия, следует обращаться в службу технической поддержки ООО «НПФ «Полисервис».

Юридический адрес: 196650, Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, д. 22, лит. ДМ, пом. 1.1

Почтовый/фактический адрес: 196650, Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, д. 22, лит. ДМ, пом. 1.1

Телефон: +7 (812) 449-19-92

Сайт: www.npfpol.ru

Электронная почта: office@nfpol.ru

Электронная почта службы технической поддержки: support@nfpol.ru

9 Свидетельство об упаковывании

Извещатель пожарный пламени ТЮЛЬПАН 2-18

АТПН.425241.018

Наименование изделия

Обозначение

Упакован

ООО «НПФ «Полисервис»

Наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

10 Свидетельство о приемке

Извещатель пожарный пламени ТЮЛЬПАН 2-18

АТПН.425241.018 №

Наименование изделия

Обозначение

Зав. номер

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

Год, месяц

11.06.2026 г.

АТПН.425241.018 ПС 6

