

Спецификация К-ШКВ-КСБ

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	A1	Узел БОСУС	1	Блок обработки сигналов и управление автоматикой шкафа
2	A2	Сетевой коммутатор Wi-Tek WI-PS310GF-I	1	
3	A3	Устройство грозозащиты линии Ethernet	1	
4	QF1 – QF3	Автоматический выключатель 1п 10А С ВА47-63 4,5кА	3	
5	UZ1, UZ2, UZ5, UZ6	Блок питания 120 Вт 24 В	4	UZ1, UZ2 питание блока А1 и внутренней автоматики. UZ5, UZ6 питание внешних устройств
6	UZ3, UZ4	Блок питания 480 Вт 48 В	2	Питание POE
7	KL1 –KL6	Реле электромагнитное 24 В	6	Реле управления светильниками
8	KL7 – KL9	Реле электромагнитное РК-1Р 230	3	KL7, KL8 реле отключения основной и резервной фазы. KL9 реле обратной связи включения нагревателя
9	KV1	Переключатель фаз автоматический PF-431	2	АВР выбора фаз
10	KK1	Термостат TBS-140 SILART -20...+40	1	
11	KK2	Термостат TBS-240 SILART -20...+40	1	
12	EK	Нагреватель с вентилятором SNV-635-000	1	