

26.30.50.119

Утвержден
АТПН.421457.003-05 ПС-ЛУ

ШКАФ УЗЛА ДОСТУПА И ОХРАНЫ

К-ШУДО исп. 5

Паспорт

АТПН.421457.003-05 ПС

1 Основные сведения об изделии

Наименование изделия	Шкаф узла доступа и охраны К-ШУДО исп.5
Обозначение	АТПН.421457.003-05
Изготовитель	ООО «НПФ «Полисervis» [*] .

Шкаф узла доступа и охраны К-ШУДО исп. 5 предназначен для:

- приема и преобразования электрической энергии;
- сбора информации с устройств точки доступа СКУД и извещателей охранной сигнализации;
- сбора и передачи видеосигналов с камер видеонаблюдения на территории электростанций и подстанций в систему охранной телевизионной сигнализации;
- приема и обработки сигналов от внешних устройств охранной сигнализации (К-УОС), от устройств точек доступа (К-ШТД) и системы пожарной сигнализации;
- приема и передачи информации и команд в систему сбора и обработки информации;
- управления внешними устройствами СКУД;
- бесперебойного электропитания технических средств (ТС) систем тревожной сигнализации и системы СКУД.

Шкаф узла доступа и охраны К-ШУДО исп. 5 соответствует требованиям ГОСТ Р 52435-2015, ГОСТ Р 51241-2008 и техническим условиям АТПН.425628.004 ТУ.

2 Основные технические данные

2.1 Основные технические данные приведены в руководстве по эксплуатации АТПН.421457.003 РЭ.

^{*} Адрес предприятия-изготовителя приведен на сайте www.nfpol.ru

3 Комплектность

- 3.1 Шкаф узла доступа и охраны К-ШУДО исп. 5 АТПН.421457.003-05 - 1 шт.
- 3.2 Паспорт АТПН.421457.003-05 ПС.
- 3.3 Вводы кабельные герметичные MG25 - 2 шт.
- 3.4 Вводы кабельные герметичные латунные M24 (10-14 мм) - 2 шт.
- 3.5 Вводы кабельные герметичные латунные M16-12-L7 (6-12 мм) - 16 шт.
- 3.6 Вводы кабельные герметичные латунные M12 (3-7 мм) - 2 шт.
- 3.7 Муфта M20x1,5 - 2 шт.
- 3.8 Прокладка уплотнительная для M20 - 2 шт.
- 3.9 Гайка M20x1,5 - 2 шт.
- 3.10 Провод соединительный для АКБ - 1 шт.
- 3.11 Ключ трехгранный - 1 шт.

4 Гарантии изготовителя

- 4.1 Гарантийный срок – 36 месяцев с даты изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик изделия требованиям АТПН.425628.004 ТУ при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие-изготовитель ООО «НПФ «Полисervis»*.

Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации изделия, следует обращаться в службу технической поддержки предприятия-изготовителя*.

5 Сведения о драгоценных материалах и цветных металлах

- 5.1 Изделие не содержит драгоценных материалов и цветных металлов

* Адрес предприятия-изготовителя и телефоны службы технической поддержки приведены на сайте www.nfpol.ru

6 Сведения об утилизации

6.1 Электронные изделия не должны утилизироваться вместе с бытовым мусором. Их утилизация должна осуществляться через специальные пункты. Для получения подробных сведений необходимо обращаться в территориальные органы местного самоуправления.

7 Свидетельство об упаковывании

Шкаф узла доступа и охраны К-ШУДО исп. 5

Наименование изделия

АТПН.421457.003-05

Обозначение

Упакован

ООО «НПФ «Полисervis»

Наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

8 Свидетельство о приемке

Шкаф узла доступа и охраны К-ШУДО исп. 5

Наименование изделия

АТПН.421457.003-05

Обозначение

№

Зав. номер

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

Год, месяц

02.12.2024 г.